



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

“Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

Εξοχή, 570 10 Θεσσαλονίκη

Τμήμα Προμηθειών

☎ 2313 307147-95, ☎ 2310 357217

Εξοχή, 21.11.2018  
Αριθμ.Πρωτ.: 18103

Προς: **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια**

**« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, 83/2018».**

Σχετ.: Το από 13/11/2018 αίτημα με αριθμο 17504 της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» πραγματοποιεί συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς **βάσει της τιμής**, των αναγραφόμενων στο **Παράρτημα Α** της παρούσας πρόσκλησης ειδών.

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για τα ανωτέρω προϊόντα, έως **04/12/2018** και ώρα **12:00μμ**. Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο Πρωτόκολλου του Νοσοκομείου μέσω **e-mail** στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [prosofores@gpapanikolaou.gr](mailto:prosofores@gpapanikolaou.gr), με την θέμα **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ στον χώρο του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής υγείας Παιδών & Εφήβων στο ΠΕΔΥ Ευόσμου, 83/2018»**.

Η τεχνική/οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) όπου να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης
- Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διενέργειας του της πρόσκλησης

Στη προσφορά να διευκρινίζεται **υποχρεωτικά** ο κωδικός του νοσοκομείου, η τιμή παρατηρητηρίου όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς, ο κωδικός GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

Προσφορές με τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο Τιμών θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης με το Παρατηρητήριο Τιμών θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση (**επί ποινή απόρριψης**). Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., κατά την χρονική στιγμή της αποστολής του Δελτίου παραγγελίας, η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.

Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά (π.χ. CE) και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO ή ισοδύναμα) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Χρόνος παράδοσης των υλικών εντός **πέντε (5) ημερών** μετά την λήψη έγγραφης παραγγελίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότητρια εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Προμηθειών πριν τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας παράδοσης.

Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.

**Ελάχιστη** ισχύς των προσφορών : Ένα **(1)** Έτος.

Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης / ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο τηλέφωνο: **2313 307147** και fax: **2310 357217** τις εργάσιμες μέρες και ώρα 12:00-14:00.

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινάει από τη δημοσίευση του παρόντος, μέχρι και την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

**ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

Δεκατρείς (13) κλιματιστικές μονάδες. Συγκεκριμένα έξι (6) μονάδες απόδοσης 9.000btu/h, πέντε (5) μονάδες Απόδοσης 12.000 btu/h και δύο (2) μονάδες απόδοσης 18.000btu/h. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να επιλεγούν μονάδες με πολύ αποδοτική λειτουργία , ώστε η επιβάρυνση του ηλεκτρικού δικτύου να είναι η ελάχιστη δυνατή . Να είναι τύπου INVERTER με συνολικό συντελεστή απόδοσης για ψύξη (SEER) τουλάχιστον A++ και να είναι επώνυμου κατασκευαστικού οίκου.

Για την εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου απαιτούνται οι εξής εργασίες:

- Ηλεκτρολογικές εργασίες για την εγκατάσταση των καλωδίων παροχής ρεύματος των μονάδων από το κοντινότερο ηλεκτρολογικό πίνακα με όδευση εντός επίτοιχου ηλεκτρολογικού καναλιού.
- Διάνοιξη οπών σε μπατικές τοιχοποιίες για την διέλευση σωληνώσεων μεταξύ των μονάδων.
- Στήσιμο εξωτερικής σκαλωσιάς για την ανάρτηση των εξωτερικών μονάδων και του δικτύου αποχέτευσης τους.
- Εργασίες ψυκτικού για την υδραυλική σύνδεση των μονάδων , την πλήρωση με FREON και την ενεργοποίηση τους.

Το κόστος εκτέλεσης των παραπάνω συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που θα απαιτηθούν ανέρχεται περίπου / έως 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ.