



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας
3^ο Υ.Π.Ε (Μακεδονίας)
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: Ναζιρίδης Χριστόδουλος
Τηλ. 2313 307-926
Fax 2310358466
Email. tyrap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αριθμός Πρωτοκόλλου **11767**.

Ημερομηνία **19-7-2019**

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ **17-ΤΥ-ΚΟΝΣ.ΚΑΑ/2019**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	30 ^η Ιουλίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	16.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%
ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	30 ^η Ιουλίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.

Το Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου έχοντας υπόψη:

1. Την υπ.αρ.11η/13-6-2019 (θέμα 87^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μετά την συλλογή προσφορών που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του παρακάτω εξοπλισμού ιατρικών αερίων, στα πλαίσια της ανακαίνισης της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας(Κ.Α.Α):

- Έξι (6) κονσολών **μιας (1) κλίνης**.
- Δύο (2) κονσολών **δύο (2) κλινών**.
- Ενός (1) νέου σταθμού ελέγχου ιατρικών αερίων.
- Ενός (1) συστήματος κλήσης αδελφής.
- Του απαραίτητου δικτύου σωληνώσεων ιατρικών αερίων για τη λειτουργία του νέου εξοπλισμού και τη διασύνδεσή του με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Στο αντικείμενο της παρούσας συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση του υφιστάμενου δικτύου ιατρικών αερίων καθώς και των υφιστάμενων κονσολών και λήψεων ιατρικών αερίων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα ηλεκτρολογικά δίκτυα που θα απαιτηθούν, τα οποία θα υλοποιηθούν με μέριμνα του νοσοκομείου.

2. Την 482/10-7-2019 νομική δέσμευση πίστωσης ΚΑΕ 9749 δαπάνης 15.743,40 € που αφορά την προμήθεια υλικών. ΑΔΑ: 6Ψ3Ε46906Β-1Α4
3. Την α/α 1201 δέσμευση πίστωσης ΚΑΕ 879. συνολικού ποσού 2.976,00 € ΑΔΑ: 6ΗΕΘ46906Β-ΡΡΘ που αφορά την παροχή υπηρεσιών – εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

Ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγκατάσταση, διασύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του αναφερόμενου ανωτέρω εξοπλισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός). Μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που η τεχνική του προσφορά θα γίνει αποδεκτή και θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Γίνεται αποδεκτή προσφορά για το σύνολο των αιτούμενων υλικών και υπηρεσιών.

Δεν γίνεται αποδεκτή εναλλακτική προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 1ο **ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην **Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών** του Νοσοκομείου, (Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010 τηλ. 2313-307926, φαξ 2310-358466 email tyrap.grapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος, **μέχρι την 30^η Ιουλίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ.** (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

ΑΡΘΡΟ 2ο **ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
 - α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 - β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
 - γ) συνεταιρισμοί
 - δ) κοινοπραξίες προμηθευτώνπου δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα του διαγωνιστικού αντικείμενου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, **επί ποινή αποκλεισμού**, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, **σε δύο (2) αντίγραφα**, στον οποίο στο **εξωτερικό μέρος** αυτού θα αναγράφονται ευκρινώς:
- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
 - β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: **(Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου)**
 - γ. Ο αριθμός της διακήρυξης: **17-ΤΥ-ΚΟΝΣ.ΚΑΑ/2019**
 - δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (**Διεύθυνση - Ταχ.Κώδικας. - τηλ. επικοινωνίας - φαξ & email**).
3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την γραπτή προσφορά τους σε φάκελο επί του οποίου να αναγραφούν τα στοιχεία τους (επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email. Εντός του φακέλου συμμετοχής θα τοποθετηθεί:
- Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης.**

Στον φάκελο της «**ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**», τοποθετείται **απαραίτητα σε δύο (2) αντίγραφα** τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη ως εξής:

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην διαδικασία συλλογής προσφορών με αριθμό διακήρυξης **17-ΤΥ-ΚΟΝΣ.ΚΑΑ/2019** και αντικείμενο την «προμήθεια – τοποθέτηση σε πλήρη και κανονική λειτουργία κονσόλων ασθενών με συνοδό εξοπλισμό όπως αναλυτικά αναφέρετε στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών και με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

(στην περίπτωση που η εταιρική μορφή του συμμετέχοντα είναι Ο.Ε. - Ε.Ε. - ΕΠΕ – Ι.ΚΕ. - Κοινωνία Κληρονόμων κλπ και εκπροσωπούνται πέραν του εντός διαχειριστών, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγραφεί ότι: «η δήλωση περί μη καταδίκης αφορά τόσο τον συντάκτη της δήλωσης, όσο και τους υπόλοιπους διαχειριστές της εταιρείας» τα πλήρη στοιχεία των οποίων θα αναγραφούν υποχρεωτικά επί του κειμένου (ονοματεπώνυμο), στην περίπτωση που ο συντάκτης είναι νόμιμος εκπρόσωπος Α.Ε. θα αναγραφούν τα στοιχεία του συνόλου των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη του Δ.Σ.).

- Δεν τελούμε υπό πτώχευση ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούμε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουμε αναστείλει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή δεν βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
- Δεν έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
- Δεν έχουμε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιασδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
- Δεν έχουμε κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
- Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής μας και δεν μας έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
- Δεν έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μας, για το οποίο μας επιβλήθηκε ποινή που μας στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
- η εταιρεία που εκπροσωπώ: 1) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 2) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, 3) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,

- Τόσο ο ίδιος όσο και η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ' αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση
- οι προσφερόμενες υπηρεσίες/υλικά στην περίπτωση κατακύρωσης θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τους όρους της διακήρυξης (γενικούς – ειδικούς – τεχνικές προδιαγραφές).
- η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.
- Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά μου.
- δεν έχει επιβληθεί ή δεν έχει αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών μας : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.»
- έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής. Τα προσφερόμενα είδη και οι υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
- Έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και σε περίπτωση κατακύρωσης θα προσκομίσω σχετικές βεβαιώσεις.

Να δηλωθούν όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους η επιχείρηση που εκπροσωπεί καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο για τους εργοδότες/διαχειριστές, όσο και για τους εργαζομένους που απασχολεί. Σε περίπτωση κατακύρωσης θα προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

2) Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμή. Να κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς οικονομικά στοιχεία (να μην αναγραφεί τιμή). Το αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς οικονομικά στοιχεία με αυτό της πρωτότυπης οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να έχουν καμία διαφοροποίηση επί του κειμένου.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3) Βεβαίωση επίσκεψης του χώρου του Νοσοκομείου που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού. (Η βεβαίωση χορηγείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου)

4) Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για το σύνολο των αιτούμενων υλικών και εργασιών/υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Να επισυναφθούν (εφόσον κρίνετε αναγκαίο) σχετικά prospectus των προσφερόμενων υλικών προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση τους.

5) Αντίγραφα του σύνολο των πιστοποιητικών – δικαιολογητικών όπως αναγράφονται στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών. Δεν απαιτείται η επικύρωση αντιγράφων δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από Υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ για δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ιδιώτες, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Λόγω του επείγοντος της υλοποίησης και κατακύρωσης της προμήθειας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης:

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι **εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου** ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. (ισχύς πιστοποιητικού: η έκδοση του θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του).

Γενικό Πιστοποιητικό Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα προκύπτει η ισχύουσα σήμερα νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας του συμμετέχοντος. (ισχύς πιστοποιητικού: η έκδοση του θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του).

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ όπου να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης που εκπροσωπούν.

Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής, σε ισχύ που να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

10). Αντίγραφο ποινικού μητρώου των διαχειριστών της εταιρείας (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε. Ε.Ε. – Ε.Π.Ε.) και του Διευθύνων Συμβούλου και όλων των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. στην περίπτωση των Α.Ε. Οι υπόχρεοι κατάθεσης ποινικού μητρώου έχουν την δυνατότητα **εναλλακτικά** να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Ο συντάκτης της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας/επιχείρησης ή εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό άτομο και στην περίπτωση που αφορά πέραν του ενός ατόμου (διαχειριστών ή μελών Δ.Σ.) στην αιτούμενη δήλωση θα πρέπει να αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία του συνόλου των ατόμων που εκπροσωπούν την εταιρεία και όφειλαν στην κατάθεση αντιγράφου ποινικού μητρώου.

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τριών τελευταίων μηνών πριν την κατάθεση τους στο Νοσοκομείο, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν: 1) σε πτώχευση, 2) σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 3) πτωχευτικού συμβιβασμού, 4) εξυγίανσης, 5) ανατολή λειτουργίας, 6) αναγκαστικής διαχείρισης, 7) ειδικής εκκαθάρισης και σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

4. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Στον **ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, **απαραίτητα σε δύο αντίγραφα** (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:

Θα δοθεί μια τιμή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου.

Να δοθεί ανάλυση τιμής του κόστους προμήθειας των υλικών και του κόστους των απαιτούμενων υπηρεσιών – εργασιών εγκατάστασης του.

Το κόστος προμήθειας επί ποινή αποκλεισμού δεν θα ξεπερνά το 85% της προϋπολογισθείσας δαπάνης ενώ το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών – εργασιών το 15% της δαπάνης.

- Η τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.
- Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει

παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχητώς ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

- Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.
- Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται το αιτούμενο υλικό/υπηρεσία και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των προσφερόμενων υπηρεσιών/προμήθειας υλικών.

5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).
6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα **180 ημερών** από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν

απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

9. Η ανάδειξη του μειοδότη αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των αιτούμενων υλικών & υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (**χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή**). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Η αξιολόγηση προσφορών (τεχνική – οικονομική-δικαιολογητικών κατακύρωσης) του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους τους Νοσοκομείου. (Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού).

Η ημερομηνία και ώρα υλοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου ορίζεται η **30^η Ιουλίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.** ενώ σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας των μελών της επιτροπής η ημερομηνία διενέργειας θα κοινοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως στους συμμετέχοντες με ευθύνη του Νοσοκομείου προκειμένου αυτοί να παρίστανται στην διαδικασία εφόσον το επιθυμούν.

Η αποσφράγιση/αξιολόγηση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- 3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές.
- 3.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή για τη συνέχεια του διαγωνισμού.
- 3.3. Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση τους.
- 3.4 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η επιτροπή προχωρεί στην υλοποίηση της διαδικασίας της οικονομικής αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση των δύο σταδίων του διαγωνισμού η επιτροπή συντάσσει πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.

Το σύνολο των πρακτικών αξιολόγησης τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση και επικύρωση.

Η κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να λάβουν υπόψη τους το σύνολο

των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί από τον μειοδότη προμηθευτή (δικαιολογητικά συμμετοχής και τελικής κατακύρωσης).

Κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το [άρθρο 127](#) του Ν.4412/2016

Όσοι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν, προσερχόμενοι οι ίδιοι στο Νοσοκομείο, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών του αναδόχου εντός χρονικού διαστήματος πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που τους κοινοποιήθηκε το αποτέλεσμα κατακύρωσης της διαγωνισμού.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1. Να δοθεί αρχικώς μια συνολική τιμή για την προμήθεια εγκατάσταση και απαιτούμενων εργασιών τοποθέτησης του αιτούμενου εξοπλισμού.

Να δοθεί ανάλυση τιμής για το συνολικό κόστος προμήθειας των υλικών και το κόστος των απαιτούμενων υπηρεσιών – εργασιών.

Το κόστος προμήθειας δεν μπορεί να ξεπερνά το 85% της προϋπολογισθείσας δαπάνης ενώ το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών – εργασιών το 15% της προϋπολογισθείσας δαπάνης αντίστοιχα.

Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ.

2. Η τιμή δεσμεύει τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 5°

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχον που η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική κατακύρωση) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
3. Ο ανάδοχος/προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούται να υπογράψει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών σχετική σύμβαση.
4. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση έντασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται

για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα.

6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6° **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η προμήθεια και τοποθέτηση των υλικών και οι εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραχωρηθεί εγγράφως ο χώρος για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων. Η σύμβαση με τον ανάδοχο, θα έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

ΑΡΘΡΟ 7° **ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ**

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού που συμμετέχει. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΑΡΘΡΟ 8° **ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του μειοδότη αναδόχου/προμηθευτή.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών και των υπηρεσιών τοποθέτησης τους, μετά την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών/υλικών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της παρεχόμενης από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίου παροχής υπηρεσιών/εργασιών – προμήθειας υλικών γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερέημερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 2% σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007
- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
- επί του καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α. ποσοστό 0,07 υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών & 3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
- Κατά την πληρωμή του τιμήματος παροχής υπηρεσιών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%.
- Κατά την πληρωμή του τιμήματος προμήθειας υλικών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης και παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ο ανάδοχος/προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με την ίδια διαδικασία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο/προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο ανάδοχος/προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (σεισμός, πόλεμος κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο/προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Ο ανάδοχος/προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο/προμηθευτή. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος/προμηθευτής.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 11ο **ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94).

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα (πχ ISO), μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Τα αποδεικτικά έγγραφα **συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα** ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). **Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους** στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 12° **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος/προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω θα συνταχθεί σε τρία (3) όμοια αντίγραφα σύμβαση εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος/προμηθευτής.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς:

- Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τα τεύχη των διακηρύξεων διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του παρακάτω εξοπλισμού ιατρικών αερίων, στα πλαίσια της ανακαίνισης της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας(Κ.Α.Α):

A. Έξι (6) κονσολών **μιας (1) κλίνης**.

B. Δύο (2) κονσολών **δύο (2) κλινών**.

Γ. Ενός (1) νέου σταθμού ελέγχου ιατρικών αερίων.

Δ. Του απαραίτητου δικτύου σωληνώσεων ιατρικών αερίων για τη λειτουργία του νέου εξοπλισμού και τη διασύνδεσή του με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

E. Ενός (1) συστήματος κλήσης αδελφής.

Στο αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση του υφιστάμενου δικτύου ιατρικών αερίων καθώς και των υφιστάμενων κονσολών και λήψεων ιατρικών αερίων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα ηλεκτρολογικά δίκτυα που θα απαιτηθούν, τα οποία θα υλοποιηθούν με μέριμνα του νοσοκομείου.

1. Γενικά

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ιατρικών αερίων του Υπουργείου Υγείας (<http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/egkyklioi/d-nsh-texnikwn-yphresiwn/610-prodiagrafes-hlektromhxanologikwn-egkatastasewn>), με βάση τα πρότυπα της **E.E. EN ISO 7396-1** και **EN ISO 7396-2** ή οποιαδήποτε νέα προδιαγραφή υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

- 1.1. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από **αδειούχους υδραυλικούς για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων**, σύμφωνα με το **Π.Δ.112/2012**, υπό την επίβλεψη πεπειραμένου στο αντικείμενο μηχανικού, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανονισμών.
- 1.2. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με επιμέλεια και με μέριμνα για την κατά το δυνατό μικρότερη ενόχληση της λειτουργίας του Νοσοκομείου.
- 1.3. Ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με το τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου για την ηλεκτρολογική σύνδεση των κονσολών.
- 1.4. Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος, με μόνη την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικείμενου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

2. Περιγραφή

2.1. ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΛΙΝΗΣ-ΤΕΜΑΧΙΑ 6

Η κονσόλα θα έχει μήκος 1,80 μέτρα, θα είναι κατασκευασμένη από προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο πάχους τουλάχιστον 2,5 mm, θα διαθέτει ιδιαίτερο διαμέρισμα για την όδευση του κάθε δικτύου και θα περιλαμβάνει:

- Ρευματοδότες 16A schüco, τεμάχια 3, 2xΔΕΗ λευκού χρώματος & 1xH/Z πράσινου χρώματος (σε δύο ανεξάρτητα κυκλώματα, 1 ΔΕΗ & 1 H/Z).
- Λήψεις RJ45 για Data & Tel, τεμάχια 2.
- Λήψη οξυγόνου (O₂) AFNOR, τεμάχιο 1.
- Λήψη κενού (Vac) AFNOR, τεμάχιο 1.
- Λήψη αέρα (Air 4) AFNOR, τεμάχιο 1.
- Ράγα αλουμινίου ανάρτησης ιατρικών οργάνων επί κονσόλας που θα εκτείνεται σε όλο το μήκος της κονσόλας.

- Λαμπτήρα γενικού φωτισμού τεχνολογίας LED της τάξης των 4400 lm, ελεγχόμενου από διακόπτη επί της κονσόλας.
- Λαμπτήρα φωτισμού ανάγνωσης τεχνολογίας LED της τάξης των 1500 lm, ελεγχόμενου από διακόπτη επί του χειριστηρίου κλήσης αδελφής.
- Διακόπτη για τον έλεγχο του λαμπτήρα γενικού φωτισμού.
- Θέση για πρίζα χειριστηρίου κλήσης αδελφής.

2.2. ΚΟΝΣΟΛΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ-ΤΕΜΑΧΙΑ 2

Η κονσόλα θα έχει μήκος 3,60 μέτρα, θα είναι κατασκευασμένη από προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο τουλάχιστον 2,5 mm, θα διαθέτει ιδιαίτερο διαμέρισμα για την όδευση του κάθε δικτύου και θα περιλαμβάνει:

- Ρευματοδότες 16A schüco, τεμάχια 6, 2xΔΕΗ λευκού χρώματος ανά κλίνη & 1xH/Z πράσινου χρώματος ανά κλίνη (σε δύο ανεξάρτητα κυκλώματα, 1 ΔΕΗ & 1 H/Z).
- Λήψεις RJ45 για Data & Tel, τεμάχια 4 (2 ανά κλίνη).
- Λήψη οξυγόνου (O₂) AFNOR, τεμάχια 2 (1 ανά κλίνη).
- Λήψη κενού (Vac) AFNOR, τεμάχια 2 (1 ανά κλίνη).
- Λήψη αέρα (Air) AFNOR, τεμάχια 2 (1 ανά κλίνη).
- Ράγα αλουμινίου ανάρτησης ιατρικών οργάνων επί κονσόλας που θα εκτείνεται σε όλο το μήκος της κονσόλας.
- Λαμπτήρες γενικού φωτισμού τεχνολογίας LED της τάξης των 4400 lm, ελεγχόμενοι από διακόπτες επί της κονσόλας, τεμάχια 2 (1 λαμπτήρας για κάθε κλίνη).
- Λαμπτήρες φωτισμού ανάγνωσης τεχνολογίας LED της τάξης των 1500 lm, ελεγχόμενοι από διακόπτες επί των χειριστηρίων κλήσης αδελφής, τεμάχια 2 (1 λαμπτήρας για κάθε κλίνη).
- Διακόπτες για τον έλεγχο των λαμπτήρα γενικού φωτισμού, τεμάχια 2 (1 διακόπτης για κάθε κλίνη).
- Θέσεις για πρίζες χειριστηρίου κλήσης αδελφής, τεμάχια 2 (1 θέση για πρίζα χειριστηρίου κλήσης αδελφής ανά κλίνη).

2.3. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Ο νέος σταθμός ελέγχου ιατρικών αερίων για το σύστημα διανομής της Κ.Α.Α, θα τοποθετηθεί σε σημείο του κεντρικού διαδρόμου και θα περιλαμβάνει τοποθετημένα σε κατάλληλο μεταλλικό κιβώτιο με κάλυμμα ή πόρτα, τα παρακάτω εξαρτήματα:

- Δύο (2) μειωτήρες πίεσης Οξυγόνου (O₂) με βαλβίδες διακοπής εκατέρωθεν.
- Δύο (2) μειωτήρες πίεσης αέρα 4 bar (A4) με βαλβίδες διακοπής εκατέρωθεν.
- Μία (1) βαλβίδα διακοπής περιοχής για το κενό.
- Σύστημα παροχής συντήρησης με βαλβίδα αντεπιστροφής και βαλβίδα διακοπής εισόδου (στόμια εφεδρικής τροφοδότησης) για το κάθε αέριο(O₂ & A4)
- Μετρητές πίεσης για κάθε δίκτυο και αναλογικά αισθητήρια μέτρησης πίεσης (transducers) 4-20 mA.

Για τον έλεγχο της αυξομείωσης της πίεσης θα τοποθετηθεί ένας (1) πίνακας σημάτων με ταυτόχρονα οπτικά και ακουστικά σήματα κλινικών συναγερωμών έκτακτης ανάγκης για κάθε αέριο.

2.4. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων παροχής Ι.Α. για την εξυπηρέτηση του νέου εξοπλισμού και τη διασύνδεσή του με τα υφιστάμενα δίκτυα του νοσοκομείου.

Η στήριξη και σήμανση των σωληνώσεων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συμπεριλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες (π.χ. διάνοιξης οπών σε τοιχοποιίες) σε σημεία

διέλευσης των σωληνώσεων από οικοδομικά στοιχεία και η αποκατάστασή τους, κατά τρόπο που δεν θα βλάπτει τη στατική επάρκεια του κτιρίου.

Η παράδοση των νέων δικτύων θα γίνει σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εργασίες ενεργοποίησης των νέων δικτύων ιατρικών αερίων θα γίνουν μετά από συνεννόηση με το νοσοκομείο και με γνώμονα την ασφαλή μετάβαση από την τρέχουσα στη νέα κατάσταση.

Όλες οι νέες σωληνώσεις θα είναι από χαλκοσωλήνα. Το συνολικό μήκος τους θα είναι περίπου 250 m σύμφωνα με την προμέτρηση. Οι διατομές που θα χρησιμοποιηθούν είναι Φ10x1 (περίπου 115 μέτρα), Φ12x1 (περίπου 60 μέτρα), Φ15x1 (περίπου 45 μέτρα) , Φ18x1 (περίπου 18 μέτρα) και Φ22x1 (περίπου 12 μέτρα). Σήμανση σωληνώσεων σύμφωνα με ISO 5359.

2.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ

Το σύστημα κλήσης αδελφής που θα εγκατασταθεί στην Κ.Α.Α. θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

- Κλήση αδελφής με σηματοδότηση κλήσης
- Ενδοεπικοινωνία για ασθενείς και προσωπικό
- Καταχώριση όλων των ενεργειών στο δίκτυο / δυνατότητα επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων.

Η κεντρική μονάδα του συστήματος κλήσης αδελφής να είναι απολύτως συμβατή με το πρωτόκολλο TCP / IP, δίνοντάς της τη δυνατότητα να συνδέεται χωρίς προβλήματα με τα υπάρχοντα δίκτυα IP. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την είσοδο στο σύστημα από οποιονδήποτε υπολογιστή δικτύου του νοσοκομείου.

Το σύστημα θα είναι σύμφωνο με τα ακόλουθα διεθνή και εθνικά πρότυπα:

DIN41050, μέρος 1 και 2 (οπτική και ακουστική σηματοδότηση), VDE0834 - VDE0839 (προστασία συστήματος), 89/336 / EEG (EMC / EMI).

Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων θα γίνουν από το προσωπικό του νοσοκομείου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος και του αναδόχου.

Το σύστημα κλήσης αδελφής θα διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης ενδοεπικοινωνίας.

Η λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας θα είναι πλήρως ενσωματωμένη στον εξοπλισμό και θα προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:

- Ενδοεπικοινωνία μετά από μια κλήση από έναν ασθενή: Αμφίδρομη ενδοεπικοινωνία μεταξύ ασθενούς και νοσηλεύτη.
- Ενδοεπικοινωνία, χωρίς κλήση από ασθενή: Αφού εισαχθεί ο αριθμός δωματίου με το οποίο επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε, μπορεί να γίνει μια συνομιλία με έναν ασθενή ή με το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει μόνο από την μονάδα ενδείξεων στη στάση αδελφής.
- Γενική ανακοίνωση (δημόσια ανακοίνωση) σε όλους τους χώρους της μονάδας.
- Γενική ανακοίνωση σε όλους τους χώρους της μονάδας όπου έχει αναφερθεί η παρουσία του νοσηλευτικού προσωπικού.
- Η ενδοεπικοινωνία να είναι αμφίδρομη και ανοικτής ακρόασης (hands-free).
- Όταν θα ενεργοποιείται η ενδοεπικοινωνία θα υπάρχει ένα ηχητικό σήμα που θα το υποδηλώνει.

Το σύστημα θα αποτελείται από:

- τον κεντρικό ελεγκτή όπου θα καταλήγουν όλες οι καλωδιώσεις.
- μία (1) μονάδα ενδείξεων (κλήσεων-παρουσιών κλπ) με ψηφιακή οθόνη στη στάση αδελφής.
- τέσσερις (4) μονάδες δωματίου παρουσίας-ακύρωσης κλήσης με δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας με τη μονάδα στη στάση αδελφής (μία σε κάθε θάλαμο).
- δέκα (10) χειριστήρια κλήσης αδελφής (ένα για κάθε ασθενή) τα οποία θα «κουμπώνουν» σε αντίστοιχες υποδοχές τοποθετημένα στις κονσόλες ασθενούς. Από τα χειριστήρια θα γίνεται ο χειρισμός των φωτιστικών ανάγνωσης των κονσολών.

- τέσσερις (4) λυχνίες δωματίου (μία για κάθε θάλαμο) που θα τοποθετηθούν στο διάδρομο έξω από κάθε ένα από τους τέσσερις θαλάμους.
- τέσσερις (4) τραβηχτούς διακόπτες κλήσης αδελφής, έναν για κάθε WC.

Οι κλήσεις θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές τόσο οπτικά όσο και ακουστικά από το νοσηλευτικό προσωπικό. Όλοι οι τύποι κλήσεων θα γίνονται αντιληπτές επίσης ακουστικά στους διάφορους βομβητές (buzzer) του συστήματος (όχι μόνο στη κεντρική μονάδα ενδείξεων στη στάση αδελφής αλλά και σε όλους τους θαλάμους όπου έχει δηλωθεί η παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού. Θα ενεργοποιούνται δηλαδή οι βομβητές που θα διαθέτουν οι μονάδες παρουσίας-ακύρωσης που θα τοποθετηθούν στους θαλάμους). Ο ακόλουθος εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει βομβητή (buzzer):

- Μονάδα ενδείξεων στη στάση αδελφής.
- Μονάδες παρουσίας-ακύρωσης στα δωμάτια.

3. Δικαιολογητικά - Πιστοποιητικά

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με την οδηγία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας υπ' αριθ. **ΔΥ8/οικ/ΓΠ/οικ.110318/14.9.2006** όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την υπ' αριθ. **ΔΥ8β/ΓΠ/οικ.27733/14.3.2012** και ισχύει σήμερα, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ :

3.1. **Άδειες** τεχνιτών για εγκαταστάσεις Ιατρικών αερίων.

3.2. Πιστοποιητικό **ISO 9001:2008** για εγκατάσταση συστημάτων Ιατρικών Αερίων.

3.3. Πιστοποιητικό **ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων** σύμφωνα με την **ΔΥ85 / 1348 / 2004**.

3.4. Πιστοποιητικό **ISO 13485:2012** για εγκαταστάσεις συστημάτων διανομής Ιατρικών αερίων.

3.5. **CE mark** υλικών:

3.5.1. εάν όλα τα υλικά διαθέτουν σήμανση CE, πιστοποιητικό CE για κάθε ένα από τα προσφερόμενα υλικά ότι είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, χορηγημένο από κοινοποιημένο οργανισμό.

3.5.2. εάν όλα ή μερικά από τα υλικά δεν διαθέτουν σήμανση CE, πιστοποιητικό CE για όλη την κατασκευή ότι είναι σύμφωνη με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, χορηγημένο από κοινοποιημένο οργανισμό.

Στο πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κάθε κατασκευαστή να επιθέτει τη σήμανση **CE** μαζί με τον **τετραψήφιο αριθμό του** επί του προϊόντος, συνοδευόμενη από

- **πίνακα προϊόντων** όπου θα αναφέρεται η ομάδα των προσφερομένων ειδών.-

ή

- σχετική **δήλωση συμμόρφωσης** του κατασκευαστή (declaration of conformity).

3.6. Δήλωση του αναδόχου όπου να βεβαιώνει ότι έχει επαληθεύσει την αμοιβαία συμβατότητα των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους και ότι θα εκτελέσει τις εργασίες του με βάση αυτές τις οδηγίες.

3.7. Οι **κατασκευαστές υλικών** για τις εγκαταστάσεις Ιατρικών Αερίων θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα:

3.7.1. Πιστοποιητικό **ISO 9001:2008** για εμπορία και διακίνηση Ιατροτεχνολογικών υλικών.

3.7.2. Πιστοποιητικό **ISO 13485:2012** για παραγωγή και διάθεση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

3.8. Πιστοποιητικό **ISO 9001:2008** του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα (εφόσον είναι διαφορετικός από τον εγκαταστάτη) για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (για κάθε αντιπρόσωπο ξεχωριστά).

4. Παρατηρήσεις, Οδηγίες εφαρμογής

- 4.1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον κατασκευαστή οι απαραίτητοι έλεγχοι στεγανότητας και δοκιμές καλής λειτουργίας, καθώς και η **λειτουργική πιστοποίηση** του νέου συστήματος διανομής ιατρικών αερίων.
- 4.2. Ο ανάδοχος θα δώσει στην Τ.Υ. οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, πληροφορίες λειτουργικής διαχείρισης, κατασκευαστικά σχέδια και ηλεκτρικά διαγράμματα. Επίσης θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου.
- 4.3. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό της που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος Εταιρεία υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες της χωρίς να παρενοχλεί την λειτουργία του Νοσοκομείου.
- 4.4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας. Η τεχνική υπηρεσία θα εκδίδει σχετική βεβαίωση την οποία ο συμμετέχων θα συμπεριλάβει στον φάκελο των δικαιολογητικών.

Προσφορές οι οποίες δεν θα ανταποκρίνονται στα ανωτέρω θα απορρίπτονται.

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών και των σχετικών και/ ή αναφερομένων κανονισμών/ κωδικών/ προδιαγραφών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.

Επίσης:

- να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
- να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη σήμερα την μεταξύ των συμβαλλόμενων :

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010, (Α.Φ.Μ. 999294028, Δ.Ο.Υ. Ε' Νεάπολης Θεσσαλονίκης), τηλ. 2313307914 – 2313307152 (Λογιστήριο) φαξ 2310358440 email prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr νομίμως εκπροσωπούμενο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και

αφετέρου της Εταιρείας νομίμως εκπροσωπούμενη από τους (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Ανάδοχος/Προμηθευτής - η Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό Περιοχή..... Τ.Κ. Νομός..... ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α. Το Νοσοκομείο με την υπ.αρ.διακήρυξη του διενήργησε διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση κονσόλων ασθενών και συνοδού εξοπλισμού ιατρικών αερίων.

Από την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρείασύμφωνα με την υπ.αρ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Β. Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο ανάδοχος/προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια/υπηρεσία, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

1. Αντικείμενο της Σύμβασης/Εγγυήσεις.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση

4. Μίας (1) κονσόλας **τεσσάρων (4) κλινών ανάνηψης** και ενός (1) νέου σταθμού ελέγχου Έξι (6) κονσολών **μιας (1) κλίνης**.
5. Δύο (2) κονσολών **δύο (2) κλινών**.
6. Ενός (1) νέου σταθμού ελέγχου ιατρικών αερίων.
7. Ενός (1) συστήματος κλήσης αδελφής.
8. Του απαραίτητου δικτύου σωληνώσεων ιατρικών αερίων για τη λειτουργία του νέου εξοπλισμού και τη διασύνδεσή του με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Οι αιτούμενες υπηρεσίες/εργασίες/προμήθεια υλικών θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους του διαγωνισμού καθώς και την τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Συμβατικές Υποχρεώσεις αναδόχου:

Αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του παρακάτω εξοπλισμού ιατρικών αερίων, στα πλαίσια της ανακαίνισης της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας(Κ.Α.Α):

- Α. Έξι (6) κονσολών **μιας (1) κλίνης**.
- Β. Δύο (2) κονσολών **δύο (2) κλινών**.
- Γ. Ενός (1) νέου σταθμού ελέγχου ιατρικών αερίων.

Δ. Του απαραίτητου δικτύου σωληνώσεων ιατρικών αερίων για τη λειτουργία του νέου εξοπλισμού και τη διασύνδεσή του με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Ε. Ενός (1) συστήματος κλήσης αδελφής.

Στο αντικείμενο της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση του υφιστάμενου δικτύου ιατρικών αερίων καθώς και των υφιστάμενων κονσολών και λήψεων ιατρικών αερίων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα ηλεκτρολογικά δίκτυα που θα απαιτηθούν, τα οποία θα υλοποιηθούν με μέριμνα του νοσοκομείου.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ιατρικών αερίων του Υπουργείου Υγείας (<http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/egkyklioi/d-nsh-texnikwn-yphresiw/610-prodiagrafes-hlektromhxanologikwn-egkatastasewn>), με βάση τα πρότυπα της Ε.Ε. **EN ISO 7396-1** και **EN ISO 7396-2** ή οποιαδήποτε νέα προδιαγραφή υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από **αδειούχους υδραυλικούς για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων**, σύμφωνα με το **Π.Δ.112/2012**, υπό την επίβλεψη πεπειραμένου στο αντικείμενο μηχανικού, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανονισμών.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με επιμέλεια και με μέριμνα για την κατά το δυνατό μικρότερη ενόχληση της λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με το τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου για την ηλεκτρολογική σύνδεση των κονσολών.

Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος, με μόνη την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικείμενου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΛΙΝΗΣ-ΤΕΜΑΧΙΑ 6

Η κονσόλα θα έχει μήκος 1,80 μέτρα, θα είναι κατασκευασμένη από προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο πάχους τουλάχιστον 2,5 mm, θα διαθέτει ιδιαίτερο διαμέρισμα για την όδευση του κάθε δικτύου και θα περιλαμβάνει:

- Ρευματοδότες 16A schüco, τεμάχια 3, 2xΔΕΗ λευκού χρώματος & 1xH/Z πράσινου χρώματος (σε δύο ανεξάρτητα κυκλώματα, 1 ΔΕΗ & 1 H/Z).
- Λήψεις RJ45 για Data & Tel, τεμάχια 2.
- Λήψη οξυγόνου (O₂) AFNOR, τεμάχιο 1.
- Λήψη κενού (Vac) AFNOR, τεμάχιο 1.
- Λήψη αέρα (Air 4) AFNOR, τεμάχιο 1.
- Ράγα αλουμινίου ανάρτησης ιατρικών οργάνων επί κονσόλας που θα εκτείνεται σε όλο το μήκος της κονσόλας.
- Λαμπτήρα γενικού φωτισμού τεχνολογίας LED της τάξης των 4400 lm, ελεγχόμενου από διακόπτη επί της κονσόλας.
- Λαμπτήρα φωτισμού ανάγνωσης τεχνολογίας LED της τάξης των 1500 lm, ελεγχόμενου από διακόπτη επί του χειριστηρίου κλήσης αδελφής.
- Διακόπτη για τον έλεγχο του λαμπτήρα γενικού φωτισμού.
- Θέση για πρίζα χειριστηρίου κλήσης αδελφής.

ΚΟΝΣΟΛΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ-ΤΕΜΑΧΙΑ 2

Η κονσόλα θα έχει μήκος 3,60 μέτρα, θα είναι κατασκευασμένη από προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο τουλάχιστον 2,5 mm, θα διαθέτει ιδιαίτερο διαμέρισμα για την όδευση του κάθε δικτύου και θα περιλαμβάνει:

- Ρευματοδότες 16A schüco, τεμάχια 6, 2xΔΕΗ λευκού χρώματος ανά κλίνη & 1xH/Z πράσινου χρώματος ανά κλίνη (σε δύο ανεξάρτητα κυκλώματα, 1 ΔΕΗ & 1 H/Z).
- Λήψεις RJ45 για Data & Tel, τεμάχια 4 (2 ανά κλίνη).
- Λήψη οξυγόνου (O₂) AFNOR, τεμάχια 2 (1 ανά κλίνη).
- Λήψη κενού (Vac) AFNOR, τεμάχια 2 (1 ανά κλίνη).
- Λήψη αέρα (Air) AFNOR, τεμάχια 2 (1 ανά κλίνη).
- Ράγα αλουμινίου ανάρτησης ιατρικών οργάνων επί κονσόλας που θα εκτείνεται σε όλο το μήκος της κονσόλας.
- Λαμπτήρες γενικού φωτισμού τεχνολογίας LED της τάξης των 4400 lm, ελεγχόμενοι από διακόπτες επί της κονσόλας, τεμάχια 2 (1 λαμπτήρας για κάθε κλίνη).
- Λαμπτήρες φωτισμού ανάγνωσης τεχνολογίας LED της τάξης των 1500 lm, ελεγχόμενοι από διακόπτες επί των χειριστηρίων κλήσης αδελφής, τεμάχια 2 (1 λαμπτήρας για κάθε κλίνη).
- Διακόπτες για τον έλεγχο των λαμπτήρα γενικού φωτισμού, τεμάχια 2 (1 διακόπτης για κάθε κλίνη).
- Θέσεις για πρίζες χειριστηρίου κλήσης αδελφής, τεμάχια 2 (1 θέση για πρίζα χειριστηρίου κλήσης αδελφής ανά κλίνη).

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Ο νέος σταθμός ελέγχου ιατρικών αερίων για το σύστημα διανομής της Κ.Α.Α, θα τοποθετηθεί σε σημείο του κεντρικού διαδρόμου και θα περιλαμβάνει τοποθετημένα σε κατάλληλο μεταλλικό κιβώτιο με κάλυμμα ή πόρτα, τα παρακάτω εξαρτήματα:

- Δύο (2) μειωτήρες πίεσης Οξυγόνου (O₂) με βαλβίδες διακοπής εκατέρωθεν.
- Δύο (2) μειωτήρες πίεσης αέρα 4 bar (A4) με βαλβίδες διακοπής εκατέρωθεν.
- Μία (1) βαλβίδα διακοπής περιοχής για το κενό.
- Σύστημα παροχής συντήρησης με βαλβίδα αντεπιστροφής και βαλβίδα διακοπής εισόδου (στόμια εφεδρικής τροφοδότησης) για το κάθε αέριο (O₂ & A4)
- Μετρητές πίεσης για κάθε δίκτυο και αναλογικά αισθητήρια μέτρησης πίεσης (transducers) 4-20 mA.

Για τον έλεγχο της αυξομείωσης της πίεσης θα τοποθετηθεί ένας (1) πίνακας σημάτων με ταυτόχρονα οπτικά και ακουστικά σήματα κλινικών συναγερωμών έκτακτης ανάγκης για κάθε αέριο.

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων παροχής Ι.Α. για την εξυπηρέτηση του νέου εξοπλισμού και τη διασύνδεσή του με τα υφιστάμενα δίκτυα του νοσοκομείου.

Η στήριξη και σήμανση των σωληνώσεων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συμπεριλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες (π.χ. διάνοιξης οπών σε τοιχοποιίες) σε σημεία διέλευσης των σωληνώσεων από οικοδομικά στοιχεία και η αποκατάστασή τους, κατά τρόπο που δεν θα βλάπτει τη στατική επάρκεια του κτιρίου.

Η παράδοση των νέων δικτύων θα γίνει σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Οι εργασίες ενεργοποίησης των νέων δικτύων ιατρικών αερίων θα γίνουν μετά από συνεννόηση με το νοσοκομείο και με γνώμονα την ασφαλή μετάβαση από την τρέχουσα στη νέα κατάσταση.

Όλες οι νέες σωληνώσεις θα είναι από χαλκοσωλήνα. Το συνολικό μήκος τους θα είναι περίπου 250 m σύμφωνα με την προμέτρηση. Οι διατομές που θα χρησιμοποιηθούν είναι

Φ10x1 (περίπου 115 μέτρα), Φ12x1 (περίπου 60 μέτρα), Φ15x1(περίπου 45 μέτρα) , Φ18x1 (περίπου 18 μέτρα) και Φ22x1 (περίπου 12 μέτρα). Σήμανση σωληνώσεων σύμφωνα με ISO 5359.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ

Το σύστημα κλήσης αδελφής που θα εγκατασταθεί στην Κ.Α.Α. θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

- Κλήση αδελφής με σηματοδότηση κλήσης
- Ενδοεπικοινωνία για ασθενείς και προσωπικό
- Καταχώριση όλων των ενεργειών στο δίκτυο / δυνατότητα επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων.

Η κεντρική μονάδα του συστήματος κλήσης αδελφής να είναι απολύτως συμβατή με το πρωτόκολλο TCP / IP, δίνοντάς της τη δυνατότητα να συνδέεται χωρίς προβλήματα με τα υπάρχοντα δίκτυα IP. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την είσοδο στο σύστημα από οποιονδήποτε υπολογιστή δικτύου του νοσοκομείου.

Το σύστημα θα είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα διεθνή και εθνικά πρότυπα:

DIN41050, μέρος 1 και 2 (οπτική και ακουστική σηματοδότηση), VDE0834 - VDE0839 (προστασία συστήματος), 89/336 / EEG (EMC / EMI).

Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων θα γίνουν από το προσωπικό του νοσοκομείου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος και του αναδόχου.

Το σύστημα κλήσης αδελφής θα διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης ενδοεπικοινωνίας.

Η λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας θα είναι πλήρως ενσωματωμένη στον εξοπλισμό και θα προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:

- Ενδοεπικοινωνία μετά από μια κλήση από έναν ασθενή: Αμφίδρομη ενδοεπικοινωνία μεταξύ ασθενούς και νοσηλεύτη.
- Ενδοεπικοινωνία, χωρίς κλήση από ασθενή: Αφού εισαχθεί ο αριθμός δωματίου με το οποίο επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε, μπορεί να γίνει μια συνομιλία με έναν ασθενή ή με το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει μόνο από την μονάδα ενδείξεων στη στάση αδελφής.
- Γενική ανακοίνωση (δημόσια ανακοίνωση) σε όλους τους χώρους της μονάδας.
- Γενική ανακοίνωση σε όλους τους χώρους της μονάδας όπου έχει αναφερθεί η παρουσία του νοσηλευτικού προσωπικού.
- Η ενδοεπικοινωνία να είναι αμφίδρομη και ανοικτής ακρόασης (hands-free).
- Όταν θα ενεργοποιείται η ενδοεπικοινωνία θα υπάρχει ένα ηχητικό σήμα που θα το υποδηλώνει.
Το σύστημα θα αποτελείται από:
 - τον κεντρικό ελεγκτή όπου θα καταλήγουν όλες οι καλωδιώσεις.
 - μία (1) μονάδα ενδείξεων (κλήσεων-παρουσιών κλπ) με ψηφιακή οθόνη στη στάση αδελφής.
 - τέσσερις (4) μονάδες δωματίου παρουσίας-ακύρωσης κλήσης με δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας με τη μονάδα στη στάση αδελφής (μία σε κάθε θάλαμο).
 - δέκα (10) χειριστήρια κλήσης αδελφής (ένα για κάθε ασθενή) τα οποία θα «κουμπώνουν» σε αντίστοιχες υποδοχές τοποθετημένα στις κονσόλες ασθενούς. Από τα χειριστήρια θα γίνεται ο χειρισμός των φωτιστικών ανάγνωσης των κονσολών.
 - τέσσερις (4) λυχνίες δωματίου (μία για κάθε θάλαμο) που θα τοποθετηθούν στο διάδρομο έξω από κάθε ένα από τους τέσσερις θαλάμους.
 - τέσσερις (4) τραβηχτούς διακόπτες κλήσης αδελφής, έναν για κάθε WC.

Οι κλήσεις θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές τόσο οπτικά όσο και ακουστικά από το νοσηλευτικό προσωπικό. Όλοι οι τύποι κλήσεων θα γίνονται αντιληπτές επίσης ακουστικά στους διάφορους βομβητές (buzzer) του συστήματος (όχι μόνο στη κεντρική μονάδα ενδείξεων στη στάση αδελφής αλλά και σε όλους τους θαλάμους όπου έχει δηλωθεί η παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού. Θα ενεργοποιούνται δηλαδή οι βομβητές που θα διαθέτουν οι μονάδες παρουσίας-ακύρωσης που θα τοποθετηθούν στους θαλάμους). Ο ακόλουθος εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει βομβητή (buzzer):

- Μονάδα ενδείξεων στη στάση αδελφής.
- Μονάδες παρουσίας-ακύρωσης στα δωμάτια.

Παρατηρήσεις, Οδηγίες εφαρμογής

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον κατασκευαστή οι απαραίτητοι έλεγχοι στεγανότητας και δοκιμές καλής λειτουργίας, καθώς και η **λειτουργική πιστοποίηση** του νέου συστήματος διανομής ιατρικών αερίων.

Ο ανάδοχος θα δώσει στην Τ.Υ. οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, πληροφορίες λειτουργικής διαχείρισης, κατασκευαστικά σχέδια και ηλεκτρικά διαγράμματα. Επίσης θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου.

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό της που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος Εταιρεία υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες της χωρίς να παρενοχλεί την λειτουργία του Νοσοκομείου.

Επίσης:

- παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
- παρέχεται εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.

9. Τμήμα-Τρόπος Εξόφλησης.

Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμφωνείται το ποσό των ευρώ (.....,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α., το οποίο παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με βάση νόμιμα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών / πώλησης υλικών) που θα εκδώσει ο ανάδοχος/προμηθευτής προς το Νοσοκομείο. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Η πληρωμή του αναδόχου/προμηθευτή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του αναδόχου.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, μετά την οριστική παραλαβή και επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης τους από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών και υλικών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Ο ανάδοχος/προμηθευτής θα καταθέσει τιμολόγιο πώλησης υλικών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την ανάλυση της οικονομικής του προσφοράς

Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της έκδοσης βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίου παροχής υπηρεσιών/πώλησης υλικών γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και τον ανάδοχο, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 2% σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007
- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
- επί του καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α. ποσοστό 0,07 υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών & 3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
- Κατά την πληρωμή του τιμήματος παροχής υπηρεσιών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%.
- Κατά την πληρωμή του τιμήματος προμήθειας υλικών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%.
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24% (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και πώλησης υλικών βαρύνει το Νοσοκομείο.

3. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης.

Ο ανάδοχος/προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παραχώρηση του χώρου για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της συμβατικών υποχρεώσεων με ευθύνη του αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάσει των διατάξεων του 4412/2016.

Μετάθεση/επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (σεισμός, πόλεμος κλπ) που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δίνεται παράταση του χρόνου παράδοσης μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου να πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου που θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προμήθειας υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του αναδόχου.

4. Κυρώσεις κατά του αναδόχου.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ο ανάδοχος/προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος/προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο ανάδοχος/προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

5. Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (σεισμός, πόλεμος κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Ο ανάδοχος/προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος/προμηθευτής.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

6. Εγγυήσεις.

Ο ανάδοχος/προμηθευτής εγγυάται με την παρούσα την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, για χρονικό διάστημα (.....) ετών.

Η εγγύηση καλύπτει το Νοσοκομείο για όλες τις περιπτώσεις βλαβών ή/ και ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών και εργασιών προς τα συμφωνηθέντα με βάση την προσφορά, τα τεχνικά φυλλάδια και τις διευκρινιστικές επιστολές του Προμηθευτή/ανάδοχου.

Εφόσον διαπιστωθούν οι ως άνω βλάβες η και ασυμφωνίες, ο ανάδοχος οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου να αποκαθιστά εν μέρει ή και εν συνόλω τα τμήματα εκείνα των υλικών που παρουσιάζουν πρόβλημα.

Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνονται υλικά ή εργασίες που θα χρειαστούν για την περίπτωση επισκευής στο διάστημα που ισχύει η εγγύηση.

Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποκαθιστά τις από υπαιτιότητα του αναδόχου αστοχίες και βλάβες με άλλα συνεργεία, σε βάρος του και για λογαριασμό του, εφόσον ο ίδιος δυστροπήσει ή αμελήσει για την αποκατάστασή τους και παρέλθει άκαρπη η εύλογη προθεσμία αποκατάστασης, που θα του έχει δοθεί εγγράφως.

Στην χορηγούμενη εγγύηση δεν καλύπτονται περιπτώσεις βανδαλισμού.

7. Λοιποί Όροι

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό.

Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ' ολοκλήρου την εταιρεία.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημιές φέρει οπωσδήποτε αμέριστα κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης εξοπλισμού, η εταιρεία θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουδήποτε τρίτους, εξ' αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας ή εξ' αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο η ανάδοχος εταιρεία, η οποία είναι υποχρεωμένη στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.

Από την άσκηση της Επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες της αναδόχου προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του.

Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών της αναδόχου εταιρείας για ζημιές που γίνονται προς τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου την εταιρεία.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

8. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος/προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω θα συνταχθεί σε τρία (3) όμοια αντίγραφα σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος/προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ